



Messprotokoll

Kunde:

Name Musterprotokoll U-Wert Messung
Max Mustermann
Mustergasse 1
D- 11111 Musterstadt

Anlage:

Messbedingung Einsatzort Baustelle
Produkt Muster Unterspannbahn
Prüfer Lutz Weidner / Tel: 036421-23328
Ortsstraße 09, D- 07774 Wichmar

Messung:

Messgerät 635-2 Startzeit:22.02.2007 07:34:53
Seriennummer 01203421 Endezeit:22.02.2007 07:43:03
Meßpunkte:50

	Min:	Max:	Mit:
K:1 [W/m²K] ...	3.88	3.92	3.91
K:2 [°C] Tw	12.79	12.96	12.86
K:3 [°C] Ti	22.48	22.53	22.50
K:5 [°C] Ta	3.50	3.60	3.55

C:\Muster U-Wert.vi2

01 Messung 3	Datum	Uhrzeit	[W/m²K] U-Wert	[°C] Tw	[°C] Ti	[°C] Ta
1	22.02.2007	07:34:53	3,881	12,95	22,52	3,60
2	22.02.2007	07:35:03	3,898	12,96	22,53	3,60
3	22.02.2007	07:35:13	3,888	12,96	22,53	3,60
4	22.02.2007	07:35:23	3,888	12,94	22,53	3,60
5	22.02.2007	07:35:33	3,889	12,92	22,53	3,60
6	22.02.2007	07:35:43	3,905	12,91	22,52	3,60
7	22.02.2007	07:35:53	3,906	12,93	22,52	3,60
8	22.02.2007	07:36:03	3,898	12,91	22,52	3,60
9	22.02.2007	07:36:13	3,899	12,91	22,52	3,60
10	22.02.2007	07:36:23	3,899	12,93	22,52	3,60
11	22.02.2007	07:36:33	3,908	12,90	22,51	3,60
12	22.02.2007	07:36:43	3,908	12,92	22,51	3,60
13	22.02.2007	07:36:53	3,916	12,88	22,51	3,60
14	22.02.2007	07:37:03	3,908	12,88	22,51	3,60
15	22.02.2007	07:37:13	3,917	12,86	22,51	3,60
16	22.02.2007	07:37:23	3,918	12,87	22,50	3,60
17	22.02.2007	07:37:33	3,918	12,87	22,50	3,60
18	22.02.2007	07:37:43	3,918	12,85	22,50	3,60
19	22.02.2007	07:37:53	3,919	12,89	22,50	3,60
20	22.02.2007	07:38:03	3,919	12,85	22,50	3,60
21	22.02.2007	07:38:13	3,920	12,88	22,49	3,60
22	22.02.2007	07:38:23	3,913	12,84	22,49	3,60
23	22.02.2007	07:38:33	3,921	12,86	22,49	3,60
24	22.02.2007	07:38:43	3,921	12,88	22,49	3,60
25	22.02.2007	07:38:53	3,901	12,88	22,49	3,50
26	22.02.2007	07:39:03	3,893	12,88	22,49	3,50
27	22.02.2007	07:39:13	3,901	12,84	22,49	3,50
28	22.02.2007	07:39:23	3,901	12,81	22,48	3,50
29	22.02.2007	07:39:33	3,917	12,85	22,48	3,50
30	22.02.2007	07:39:43	3,909	12,81	22,48	3,50
31	22.02.2007	07:39:53	3,909	12,83	22,48	3,50
32	22.02.2007	07:40:03	3,909	12,81	22,48	3,50
33	22.02.2007	07:40:13	3,917	12,79	22,48	3,50
34	22.02.2007	07:40:23	3,917	12,84	22,49	3,50
35	22.02.2007	07:40:33	3,909	12,82	22,49	3,50
36	22.02.2007	07:40:43	3,917	12,84	22,49	3,50
37	22.02.2007	07:40:53	3,908	12,84	22,49	3,50
38	22.02.2007	07:41:03	3,916	12,84	22,49	3,50
39	22.02.2007	07:41:13	3,908	12,84	22,49	3,50
40	22.02.2007	07:41:23	3,916	12,82	22,49	3,50
41	22.02.2007	07:41:33	3,916	12,84	22,49	3,50
42	22.02.2007	07:41:43	3,917	12,82	22,49	3,50
43	22.02.2007	07:41:53	3,917	12,84	22,49	3,50
44	22.02.2007	07:42:03	3,909	12,82	22,49	3,50

01 Messung 3	Datum	Uhrzeit	[W/m ² K] U-Wert	[°C] Tw	[°C] Ti	[°C] Ta
45	22.02.2007	07:42:13	3,917	12,83	22,48	3,50
46	22.02.2007	07:42:23	3,909	12,81	22,48	3,50
47	22.02.2007	07:42:33	3,917	12,84	22,49	3,50
48	22.02.2007	07:42:43	3,909	12,82	22,49	3,50
49	22.02.2007	07:42:53	3,915	12,84	22,49	3,50
50	22.02.2007	07:43:03	3,914	12,85	22,50	3,50