



Messprotokoll

Kunde:

Name Musterprotokoll U-Wert Messung
Max Mustermann
Anschrift Mustergasse 1
D- 11111 Musterstadt

Anlaae:

Messbedingung Einsatzort Baustelle
Produkt Muster Unterspännbahn
Prüfer Lutz Weidner / Tel: 036421-23328
Ortsstraße 09, D- 07774 Wichmar

Messuna:

Messgerät 635-2 Startzeit:22.02.2007 07:34:53
Seriennummer 01203421 Endezeit:22.02.2007 07:43:03
Meßpunkte:50

	Min:	Max:	Mit:
K:1 [W/m²K] U-...	3.88	3.92	3.91
K:2 [°C] Tw	12.79	12.96	12.86
K:3 [°C] Ti	22.48	22.53	22.50
K:5 [°C] Ta	3.50	3.60	3.55

C:\Muster U-Wert.vi2

